



P. A. KACZANOUSIĄ
DK

Bielsk Podlaski, 24 maja 2022 r.
L. dz. RE3/WS/5818/2022

Sz. P. Wójt Gminy Białowieża
Ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

Odpowiadając na pismo znak BI.7021.3.2022 z dnia 17.05.2022r. w sprawie zgłoszeń mieszkańców gminy Białowieża odnośnie zbyt wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej, PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski informuje, iż w dniu 12.05.2022r. została wykonana regulacja napięcia w sieci średniego napięcia zasilającej odbiorców na terenie gminy.

Jednocześnie wskazujemy, że w chwili obecnej na wahania poziomów napięcia w sieci dystrybucyjnej duży wpływ ma wzrost ilości przyłączanych, niestabilnych odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym również instalacji prosumenckich.

W przypadku wystąpienia zakłóceń napięcia po dniu 12.05.2022r., potwierdzonych pomiarem, prosimy o ich zgłoszenie ze wskazaniem zmierzonych wartości oraz czasu i miejsca pomiaru.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

dyrektor
Jerzy Kordziński

podpis, pieczęć

Wykonał: Wojciech Sokołowski